



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จร.ทอ.(กนพ.โทร.๒-๑๙๔๗)

ที่ กท ๐๖๐๘.๔/ ๑๑๐๐

วันที่ ๘ ก.ย.๕๙

เรื่อง การระวังป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นเกี่ยวกับประตูอาคารโรงเก็บ อ., อาคารคลังพัสดุ และอาคาร
กองโรงงาน

เสนอ

๑. จากเหตุการณ์ล้อเลื่อนบานประตูอาคารโรงเก็บ อ. ผู่.๒๐๑ รอ.บน.๒ พล.บ.๑ บยอ. หลุดออกจากรางเลื่อน ทำให้บานประตูล้มลงออกทางด้านนอกอาคารโรงเก็บฯ จึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับ ฮ.ที่จอดในอาคารโรงเก็บฯ เกิดเหตุเมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๙, ๑๕๔๕ สาเหตุเกิดจากอาคารโรงเก็บฯ มีอายุใช้งานมานาน, พื้นรางเลื่อนทรุดตัวและเกิดช่องว่างระหว่างล้อเลื่อนกับรางเลื่อนด้านบน เมื่อมีลมพายุ ฤดูร้อนปะทะกับประตูทำให้ล้อเลื่อนหลุดออกจากรางเลื่อนด้านบนและประตูล้มลง ซึ่ง บน.๒ฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นั้น

๒. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ซึ่งอาจจะทำความเสียหายกับ อ. ที่จอดในอาคารโรงเก็บได้ จร.ทอ.ขอให้ส่วนราชการ ทอ.ที่มีอาคารโรงเก็บฯ ลักษณะเช่นเดียวกับข้อ ๑ หรือมีอาคารที่มีประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่ เช่น อาคารคลังพัสดุ, อาคารกองโรงงาน เป็นต้น ดำเนินการตรวจสอบประตูบานเลื่อนของอาคาร ถ้ามีสภาพไม่ปลอดภัยให้รีบแก้ไข หากเกินขีดความสามารถของหน่วยให้แจ้งสายวิทยาการทำการตรวจสอบและประมาณการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป

พล.อ.ต.

จก.จร.ทอ.