



(สำเนา)

หน่วยรับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สนม.ทอ.(กนพ.โทร.๒-๐๙๕๓)

ที่ กท ๐๖๑๔.๕/๓๕๙

วันที่ ๔ มี.ค.๖๘

เรื่อง แนวทางการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ ทอ.ให้เกิดความปลอดภัย

เรียน ผบ.ทอ.

๑. ตามสั่งการประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.(เสธ.ทอ.) ในการประชุม คณก.บริหารนิรภัยการบิน ทอ.และภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๘ เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๘ ณ ห้องประชุม ทอ. ให้ หน.นขต.ทอ.เน้นย้ำกำลังพลเกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ ทอ.ให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะการห้ามใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบฉุกเฉิน (Emergency Charger) รวมทั้งการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจาก นกข. นั้น

๒. สนม.ทอ.ได้จัดประชุมร่วมกับ นกข.ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจาก สบ.ทอ., กบ.ทอ., กง.ทอ., ชย.ทอ., ขส.ทอ., สก.ทอ. และ สน.ผบ.ตม.เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ ณ ห้องประชุม สนม.ทอ. สรุปการพิจารณาแนวทางการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าฯ ดังนี้

๒.๑ ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑.๑ ปัจจุบันกำลังพล ทอ.มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยพื้นที่ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ ในพื้นที่ บก.ทอ. ๒ แห่ง และ ขส.ทอ. ๑ แห่ง และมีการขออนุมัติใช้ประโยชน์พื้นที่ ทอ.สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ อีกจำนวน ๗ แห่ง ทั้งนี้ ยานยนต์ไฟฟ้าหากเกิดเพลิงไหม้จะมีความร้อนสูง ดับเพลิงยาก และมีโอกาสเกิดการระเบิดได้

๒.๑.๒ มาตรฐานการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าฯ แบบติดผนัง (Wall Mounted Charger) สำหรับบ้านพักอาศัย กำหนดดังนี้

๒.๑.๒.๑ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กำหนดให้ติดตั้งสายเมนวงจรที่สองเมนเบรกเกอร์ อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วแบบ Residual Current Device (RCD) และหลักดิน สำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าฯ โดยเครื่องวัดไฟฟ้าต้องใช้ขนาด ๓๐ (๑๐๐) แอมแปร์

๒.๑.๒.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำหนดให้ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าลูกที่สองขนาด ๑๕ (๔๕) แอมแปร์ เมนเบรกเกอร์ อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วแบบ RCD และหลักดิน สำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าฯ

๒.๑.๓ ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดบริการกระแสไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๗ ชย.ทอ. จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า ขนาด ๕ - ๓๐ แอมแปร์ ตามประเภทของบ้านพักอาศัย ทอ.และชั้นยศของผู้พักอาศัย

๒.๑.๔ ระเบียบ ...

๒.๑.๔ ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบ้านพักอาศัย ทอ. พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔๔ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านอกเหนือจากที่ทางราชการได้จัดทำไว้ หากประสงค์จะดำเนินการให้รายงานขออนุญาตผู้ปกครองการพักอาศัย และได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ ทอ.เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เห็นควรให้ นกข.ดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ นขต.ทอ.

๒.๒.๑.๑ สํารวจกำลังพลและครอบครัว ทอ.ที่ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และกำกับดูแลการห้ามใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้าฯ แบบฉุกเฉินภายในเขตพื้นที่ ทอ.

๒.๒.๑.๒ พิจารณาการขออนุญาตติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าฯ แบบติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ทอ.ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และให้รายงานขออนุญาตผู้ปกครองการพักอาศัย รวมทั้งได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากสายวิชาการ ชย.ทอ.

๒.๒.๑.๓ ตรวจสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าฯ ระบบไฟฟ้า เครื่องดับเพลิง ป้ายเตือน และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

๒.๒.๒ กบ.ทอ.

๒.๒.๒.๑ ตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดบริการกระแสไฟฟ้า ฯ ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๒.๒.๒.๒ พิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่ ทอ.สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ ควรเป็นพื้นที่โล่งแจ้งและห่างจากตัวอาคารหรือสำนักงาน กรณีเกิดเพลิงไหม้รถดับเพลิงต้องสามารถเข้าดับเพลิงได้สะดวกและรวดเร็ว

๒.๒.๓ สนภ.ทอ.แจ้งเตือน รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบัติเมื่อยานยนต์ไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้

๒.๒.๔ ชย.ทอ.

๒.๒.๔.๑ กำหนดรายการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าฯ เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ แจ้งความวิชาการ และมาตรฐานงาน อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งฯ ของ กฟน., กฟภ. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบฯ ทราบและปฏิบัติ

๒.๒.๔.๒ จัดทำ รปป.หรือแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ยานยนต์ไฟฟ้า

๒.๒.๔.๓ ฝึกอบรมการดับเพลิงยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ จนท.ดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงยานยนต์ไฟฟ้าตามความจำเป็น

๒.๒.๕ สน.ผบ.ดม.และ จนท.สท.ทอ.ของ นขต.ทอ.ตรวจสอบบ้านพักอาศัย ทอ.

ห้ามใช้เครื่อง...

ห้ามใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้าฯ แบบฉุกเฉินหรือไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด หากตรวจพบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. สนภ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ ทอ.เกิดความปลอดภัย เห็นสมควรให้ นกข.ดำเนินการตามข้อ ๒.๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ธวัช เรืองเพชร

ผอ.สนภ.ทอ.

อนุมัติตามข้อ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล

ผบ.ทอ.


๒๐ มี.ค.๖๘

การแจกจ่าย

- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปช.คปช., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ), เสธ.ทอ., ปช.พิเศษ ทอ., รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล), รอง เสธ.ทอ.(สายงานการข่าว), รอง เสธ.ทอ.(สายงานยุทธการ), รอง เสธ.ทอ.(สายงานส่งกำลังบำรุง) และ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ)
- บก.ทอ., นขต.ทอ., สน.ปช.ทอ., สน.ผทค.ทอ.และ นขต.สนภ.ทอ.

สำเนาถูกต้อง

น.อ.



(ศุภชัย ทัดทวี)

ผอ.กนพ.สนภ.ทอ.

๖ มี.ค.๖๘

พ.อ.ต.วิชญ์ ฯ พิมพ์/ทาน

น.อ.  ตรวจ