




ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ

เรื่อง



คำแนะนำการใช้งานพัสดุ ขย.ทอ.ที่ 4210-3/64
เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดสารเหลวระเหยประเภทสารสะอาด



ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ

เรื่อง คำแนะนำการใช้งานพัสดุ ขย.ทอ.ที่ 4210-3/64

1. ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดสารเหลวระเหยประเภทสารสะอาด
2. ความมุ่งหมายการใช้งาน ใช้ในการดับเพลิงประเภท ค (CLASS C)
3. รูปร่างลักษณะขนาด ตามมาตรฐานผู้ผลิต




4. ขีดความสามารถ...


5.2 ตรวจสอบหัวฉีดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยต้องไม่มีสิ่งอุดตันทุก ๆ เดือน




5.3 ตรวจสอบความดันภายในถังที่มาตรวัดความดัน หากความดันปกติเข็มจะชี้ในพื้นที่สีเขียว (195 PSI) หากเข็มชี้มาทางซ้ายแสดงว่าความดันสารเหลวระเหยลดลง และหากเข็มชี้มาทางขวาแสดงว่าความดันสารเหลวระเหยเพิ่มขึ้น ให้ส่งคืน ชย.ทอ.



RECHARGE



195 psi



OVERCHARGE

5.4 ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดสารเหลวระเหยประเภทสารสะอาด โดยมีระยะความสูงไม่เกิน 1.40 เมตร จากระดับพื้นจนถึงหัวของเครื่องดับเพลิง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสามารถนำมาใช้ได้สะดวกและสังเกตเห็นได้ง่าย


6. วิธีการ...

6. วิธีการใช้งาน

6.1 ดึงสลักนิรภัยออกจากคันบังคับ โดยการบิดแล้วดึง



6.2 ปลดปลายสายฉีดออกจากหัวฉีดสาย โดยให้มือข้างที่ถนัดจับปลายสาย



6.3 กดคันบังคับ...

6.3 กดคันบังคับเพื่อฉีดสารเหลวระเหยเข้าไปดับเพลิง โดยเล็งที่ฐานเพลิง



6.4 ส่ายปลายสายไปมา เพื่อให้สารเหลวระเหยปกคลุมทั่วฐานเพลิง



7. คำแนะนำ...

7. คำแนะนำในการปฏิบัติบำรุง ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหยประเภทสะอาด ทุก ๆ 1 เดือน

8. ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไข

ปัญหาและสาเหตุ	การแก้ไข
เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดสารเหลวระเหยประเภทสารสะอาดเสื่อมสภาพไว เนื่องจากติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้ง หรือ ใกล้แหล่งความร้อน	ควรติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจนและนำไปใช้ได้สะดวก


9. ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้งาน

9.1 ห้ามติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหยประเภทสะอาดใกล้แหล่งความร้อน แสงแดดและความชื้น

9.2 ควรใช้เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดสารเหลวระเหยประเภทสารสะอาดดับเพลิงในพื้นที่ปิด เช่น ภายในห้องหรืออาคาร

9.3 ไม่ควรสูดดมสารเหลวระเหยเพราะอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

พลอากาศตรี 

(กิริติ ปิงเมือง)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ