



บันทึกข้อความ

เลขที่ ๒๕๕
วันที่ ๑๓.๑๑.๕๖
เวลา ๑๓.๕๕

ว.ค.บ.ค.๕๖๐ ๑๕๕

ส่วนราชการ ขย.ทอ.(บก.โทร.๒-๖๓๓๒)

ที่ กท ๐๖๓๕/๖๗๗๕

วันที่ ๐๕ ก.ย.๕๖

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากการใช้ตู้เย็นและตู้แช่

เสนอ สนภ.ทอ.

วันที่ ๑๓.๑๑.๕๖
เวลา ๐๕.๐๐

๑. ตามหนังสือ สนภ.ทอ. ที่ กท ๐๖๑๔.๕/๘๓๒ ลง ๓ ก.ย.๕๖ ขอให้ ขย.ทอ. พิจารณาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ กรณีตู้เย็นและตู้แช่ที่เสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นการเฉพาะหรือไม่ รายละเอียดตามแนบ นั้น

๒. ขย.ทอ. ตรวจสอบแล้ว ดังนี้

๒.๑ ข้อมูลทั่วไป อาคารสำนักงานต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนจาก Safety Switch เป็นสวิตช์อัตโนมัติ (Circuit Breaker) และ Consumer Unit ซึ่งมีหน้าที่ในการปลดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรและเป็นเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน

๒.๒ กรณีอาคารสำนักงานที่ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ (Circuit Breaker) และ/หรือ Consumer Unit ตู้เย็นและตู้แช่ เสียบปลั๊กผ่านวงจรที่มาจากสวิตช์อัตโนมัติที่ควบคุมภายในอาคาร ไม่จำเป็นต้องติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ (Circuit Breaker) เป็นการเฉพาะก่อนเข้าตู้เย็นและตู้แช่

๒.๓ กรณีอาคารสำนักงานที่มีตู้เย็นและตู้แช่ที่เสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลา โดยไม่ผ่านสวิตช์อัตโนมัติของอาคารสำนักงาน ให้ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ (Circuit Breaker) เป็นการเฉพาะก่อนเข้าตู้เย็นและตู้แช่

๓. ขย.ทอ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ สนภ.ทอ. แจ้งให้ นชต.ทอ. ทราบต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทราบแล้ว

- ทราบแล้ว
- รอง ผอ.สนภ.ทอ.ทราบ
- ว.ค.บ.ค.๕๖๐

พล.อ.ต.

ผอ.สนภ.ทอ.

๑๓.๑๑.๕๖

พล.อ.ต.

จก.ขย.ทอ.

- รอง ผอ.กท.๔ ทราบ

- ว.ค.บ.ค.๕๖๐ ดำเนินการต่อไป

น.อ.

ผอ.กท.๔.สนภ.ทอ.

๑๓.๑๑.๕๖

ทราบแล้ว

น.อ.

รอง ผอ.สนภ.ทอ.

๑๓.๑๑.๕๖

ทราบแล้ว

น.อ.

รอง ผอ.สนภ.ทอ.

๑๓.๑๑.๕๖

ทราบแล้ว

น.อ.หญิง

รอง ผอ.กท.๔.สนภ.ทอ.