



(สำเนา)

หน่วยรับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส.น.ท.อ.(กนพ.โทร.๒-๐๘๒๖)

ที่ กท ๐๖๑๔.๕/๑๐๑๗

วันที่ ๒๒ ต.ค.๕๒

เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันอัคคีภัยอาคารสำนักงานของ ทอ.

เรียน ผบ.ทอ.

๑. ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนิรภัยภาคพื้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ กำหนดให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีขอบเขตในเรื่อง ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงขั้นต้น, สภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์ติดตั้งทางไฟฟ้า, สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ไฟฟ้า, สภาพปลอดภัยในการเก็บรักษาวัสดุไวไฟ, การปฏิบัติของบุคคลเกี่ยวกับสารเคมี และวัสดุที่ติดไฟง่ายนั้น

๒. ส.น.ท.อ.ในฐานะ หน.สายวิทยาการนิรภัย มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของกำลังพลและทรัพย์สินของทางราชการ พิจารณาแล้ว จากสถิติอุบัติเหตุภาคพื้นสาขานิรภัยการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา (ปี ๔๗-๕๑) ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และทำให้เกิดเพลิงไหม้อาคารสำนักงานของทางราชการ รวมทั้งทรัพย์สินของ ทอ.ได้รับความเสียหาย จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันอัคคีภัยอาคารสำนักงานของ ทอ.ดังนี้

๒.๑ ส่วนราชการต่าง ๆ ทุกระดับหน่วยของ ทอ.กำหนดให้มี จ.น.ท.รับผิดชอบตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสำนักงานประจำวัน มีหน้าที่ตรวจและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยปลอดภัยแก่อาคารสำนักงานของตนเองในช่วงเวลาของการปฏิบัติราชการตามปกติและก่อนปิดอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยเป็นสำคัญ โดยให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยทุกระดับออกเป็นคำสั่งแต่งตั้งให้กำลังพลภายในหน่วยปฏิบัติหน้าที่ จ.น.ท.รับผิดชอบฯ ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและตรวจสอบได้

๒.๒ ผู้บังคับบัญชาหน่วยทุกระดับของ ทอ.ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ จ.น.ท.รับผิดชอบฯ ให้เป็นไปตามคำสั่งที่กำหนด และมีการตรวจความปลอดภัยตามหัวข้อการตรวจฯ (ตามแนบ) โดยเฉพาะการตรวจความเรียบร้อยและปลอดภัยก่อนปิดอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการลงชื่อในสมุดรายงานผลการปฏิบัติของ จ.น.ท.รับผิดชอบฯ นำเรียนผู้บังคับบัญชาโดยตรงรับทราบผลการปฏิบัติ และปัญหาข้อขัดข้องที่ตรวจพบ รวมทั้งการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลงข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นประจำทุกวัน เป็นลายลักษณ์อักษรและตรวจสอบได้

๒.๓ การใช้รางปลั๊กไฟฟ้าเพื่อติดตั้งใช้งานชั่วคราวในตำแหน่งที่ไม่มีเต้ารับไฟฟ้า ไม่ควรใช้รางปลั๊กไฟฟ้าที่เป็นตลับและมีสายไฟม้วนอยู่ภายใน รางปลั๊กไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน

กระแสไฟฟ้า...

กระแสไฟฟ้าเกิน เช่น ฟิวส์ ฯลฯ และห้ามใช้รางปลั๊กไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน ๑๐ แอมป์ ตามประกาศ ชย.ทอ.บนอ.ลง ๗ ต.ค.๕๖ เรื่อง คำแนะนำการใช้งานปลั๊ก ชย.ทอ.บนอ.ที่ พฟ.๑/๔๗

๒.๔ การติดตั้ง, ดัดแปลง และต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ผู้รับผิดชอบอาคารสำนักงานนั้น ๆ ต้องแจ้ง จนท.รับผิดชอบด้านไฟฟ้าของหน่วยทราบ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและปลอดภัย โดยต้องได้รับอนุญาตจาก จนท.ผู้รับผิดชอบด้านไฟฟ้าของหน่วยก่อนทุกครั้ง จึงจะดำเนินการได้

๒.๕ คณก.ตรวจสำรวจนิรภัยภาคพื้นของทุกส่วนราชการ ทอ.สุ่มตรวจสำรวจฯ นอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ในห้วงเวลาที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของหน่วย

๒.๖ ให้ สนภ.ทอ.สุ่มตรวจสำรวจนิรภัยภาคพื้นส่วนราชการ ทอ.ในเขตพื้นที่ บก.ทอ. ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้หน่วยทราบล่วงหน้า และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ บก.ทอ.ให้ความร่วมมือเมื่อได้รับการร้องขอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๒

(ลงชื่อ) พล.อ.ต. นิวัต เนื่อนุ่ม

ผอ.สนภ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.ท. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายก.

๒๗ ต.ค.๕๒

(ลงชื่อ) พล.อ.ท. วินัย เปล่งวิทยา

รอง เสด.ทอ.

๒๘ ต.ค.๕๒

เรียน ผบ.ทอ.

กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตามข้อ ๒

(ลงชื่อ) พล.อ.อ. ประจัน จันทอง

เสธ.ทอ.

๒๙ ต.ค.๕๒

อนุมัติ...

อนุมัติตามข้อ ๒

(ลงชื่อ) พล.อ.อ. อนาวิน อภิรมย์รัตน์

รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน

ผบ.ทอ.

๓๐ ต.ค.๕๒

การแจกจ่าย

- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปธ.คปช.ทอ., ปช.พิเศษ ทอ., รอง เสธ.ทอ., ผช.เสธ.ทอ.
- นขต.ทอ., กองบิน, ผูกบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม, ศคร.และ สร.
- ผอ.สนภ.ทอ., รอง ผอ.สนภ.ทอ.และ นขต.สนภ.ทอ.

สำเนาถูกต้อง

น.อ.

(มนูญ ชื่นชมคุณ)

ผอ.กนพ.สนภ.ทอ.

พ.ย.๕๒

พ.อ.อ. วินัยฯ พิมพ์/ทาน

น.อ.หญิง /kmK ตรวจ

หัวข้อการตรวจป้องกันอัคคีภัย (ก่อนปิดสำนักงาน)
ของ จนท.รับผิดชอบตรวจความปลอดภัยอาคารสำนักงานประจำวัน

ลำดับ	รายการตรวจ / การปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ		หมายเหตุ
		เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	
๑	ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด (ยกเว้นตู้เย็นและตู้แช่ที่ติดตั้งสวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นการเฉพาะ)			
๒	ปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)			
๓	ดับธูปเทียนบูชาพระ (ถ้ามี)			
๔	กำจัดขยะ น้ำมันเชื้อเพลิง และสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง			
๕	ปิดวาล์วถึงก๊าซหุงต้ม (ถ้ามี)			
๖	ปิดก๊อกน้ำประปาเรียบร้อย ไม่มีน้ำรั่วไหล			
๗	สภาพสายไฟฟ้าไม่ชำรุดและมีฉนวนหุ้มเรียบร้อย			
๘	เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน เช่น กระทิกต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องมีฉนวนกันความร้อนหรือวัสดุทนไฟรองรับ เช่น แผ่นกระเบื้อง ฯลฯ			
๙	สายไฟฟ้าไม่แตะพาดกับรางน้ำหรือโลหะ			
๑๐	สภาพสายไฟฟ้า จุดต่อสายไฟฟ้า ภายในอาคารไม่มีรอยไหม้เกรียมหรือสภาพผิดปกติ			
๑๑	ไม่มีการใช้สายไฟฟ้าเปลือยเสียบแทนปลั๊กไฟฟ้า			
๑๒	ไม่มีการใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์ตะกั่ว			
๑๓	ไม่วางพัสดุและสิ่งของต่าง ๆ ปิด บัง พิง พาดทับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร			
๑๔	ไม่มีน้ำฝนรั่วไหลลงมาสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร			
๑๕	ไม่มีการวางตั้งพัสดุสิ่งของใด ๆ กีดขวางทางหนีไฟ			
๑๖	อุปกรณ์และเครื่องดับเพลิงมีสภาพพร้อมใช้งาน			
๑๗	ปิดสวิตช์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกจุดเรียบร้อย			
๑๘	ปิดและล็อกหน้าต่าง ประตู เรียบร้อย			
๑๙	ปลดสวิตช์ตัดตอนกระแสไฟฟ้าประจำอาคารลง (เฉพาะบางอาคาร)			