



คำแนะนำกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เรื่อง การตรวจสอบสภาพสายดิน (Facility Grounding Systems) ภายในคลังอาวุธนำวิถี

๑. ความมุ่งหมาย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในคลังอาวุธนำวิถี ที่ สฟ.ทอ.บโน.รับผิดชอบ ตามคู่มือป้องกันภัย
จากวัตถุระเบิด AFM 91-201(Explosive Safety standards) ; Chapter 2, Explosive Safety Requirement ;
Section D, Electrical Hazards

๒. การปฏิบัติ

ให้เจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ แผนกคลังสรรพาวุธ หรือเจ้าหน้าที่สรรพาวุธ ที่รับผิดชอบคลังอาวุธนำวิถี
ประสานเจ้าหน้าที่ช่างโยธา และร่วมกันตรวจสอบสภาพสายดินภายในคลังอาวุธนำวิถี ทุก ๓ เดือน โดยต้องมี
ค่าความต้านทานไม่เกิน ๒๕ โอห์ม ถ้าตรวจพบการชำรุด ผูกอรอน ขาด หรือค่าความต้านทานไม่ได้ตามเกณฑ์
ให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที

๓. ผู้ปฏิบัติ

ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

พลอากาศตรี *Sir. Mu*

(วิรัชศักดิ์ กรวดศิริ)

เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗